


JOHDIN MÄÄRÄ / JOHTIMEN KYTKENTÄTILA AMOUNT OF CONDUCTORS / CONNECTION SPACE OF CONDUCTOR							
Cu	1 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
	3	3	3	3	2	1	1
In 82 A	Un 690 V	Kivistysmomentti Torque 1,5 Nm (1-2,5 mm ²) 3,5 Nm (4-6 mm ²) 6 Nm (10-16 mm ²)					
Liitinnrunko Connector SINKITTY TERÄS / ZINC PLATED STEEL				Ruuvi Screw SINKITTY TERÄS / ZINC PLATED STEEL			
Standarti Standard SFS 2663							
Luokka Class T1							

Nimitys Name TUNNELILIITIN Cu 1-16 mm ² , RISTIKANTARUUVILLA		
Nimitys Name TUNNEL CONNECTOR Cu 1-16 mm ² , WITH CROSS RECESSED HEAD SCREW		
Toleranssit Tolerance ±0,2	Pos n:o Pos nr.	Liitty Concerning
Suhde Scale 2:1	A3	Paino Weight 6 g
Osasto Department	Laji Type	Koodi Code 029016.6
 PORVOO FINLAND	Piirtänyt LOu / 13.02.2007	Draw
	Tarkasti	Checked
	Hyväksyl	Approved
		Piirustus n:o Draeing nr.
		Korvaa Supersedes